

č.k.: 221/56/2025 (151/2024) TS1-20
vybavuje : Buday /tel.:0902 977750/

Mikušovce, 19.03.2025

Verejná vyhláška
STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Mikušovce ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila a prerokovala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „14047 – Mikušovce – Dolné Chríby – Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS“ – líniová inžinierska stavba na pozemku parc. č. KNC – 1176/1 (KNE 783), KNC – 1162/1 (KNE 783), KNC – 1162/1 (KNE 814), KNC – 1162/1 (KNE 784), KNC – 1162/1 (KNE 785), KNC – 1176/1 (KNE 785), KNC 1176/1 (KNE 786), KNC – 1162/1 (KNE 786), KNC – 1162/1 (KNE 787), KNC – 1176/1 (KNE 787), KNC – 1162/4, KNC – 1176/6, KNC – 1163/1 (KNE 814), KNC – 1162/3 (KNE 814), KNC 1162/3 (KNE 796), KNC – 1164/2, KNC – 1163/1 (KNE 796), KNC – 1167/2, KNC – 1167/3, KNC – 1162/1 (KNE 782), KNC – 1176/1 (KNE 782), KNC – 1162/1 (KNE 814), KNC – 1156/1, KNC – 1155/2, KNC – 1154/1, KNC – 1154/4, KNC – 1154/2, KNC – 1157/2, KNC – 1158, KNC – 1155/1, KNC – 1162/1 (KNE 781), KNC – 1176/5 (KNE 781), KNC – 1176/2, KNC – 1176/3, KNC – 1176/4, KNC – 1176/1 (KNE 779), KNC – 50 (KNE 779), KNC – 49 (KNE 779), KNC – 52 (KNE 779), KNC – 47 (KNE 779), KNC – 47 (KNE 780), KNC – 790 (KNE 743), KNC – 46, KNC – 789/1 (KNE 1761/501), KNC – 40/1 v katastrálnom území Mikušovce pri Pruskom, na ktorú vydal územné rozhodnutie stavebný úrad Obec Mikušovce dňa 09.08.2024 pod č.k.: 1360/122/2024 TS1-20 stavebníka: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151 v zastúpení splnomocnencom: ELSPOL, s.r.o., Martin Šimurda, Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36433721 v stavebnom konaní a na základe výsledkov uskutočneného konania podľa §§ 62 - 74 stavebného zákona

r o z h o d o l t a k t o :

podľa § 66 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona sa

stavebníkovi: Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151

p o v o ľ u j e

stavba: „14047 – Mikušovce – Dolné Chríby – Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS“ – líniová inžinierska stavba na pozemku parc. č. KNC – 1176/1 (KNE 783), KNC – 1162/1 (KNE 783), KNC – 1162/1 (KNE 814), KNC – 1162/1 (KNE 784), KNC – 1162/1 (KNE 785), KNC – 1176/1 (KNE 785), KNC 1176/1 (KNE 786), KNC – 1162/1 (KNE 786), KNC – 1162/1 (KNE 787), KNC – 1176/1 (KNE 787), KNC – 1162/4, KNC – 1176/6, KNC – 1163/1 (KNE 814), KNC – 1162/3 (KNE 814), KNC 1162/3 (KNE 796), KNC – 1164/2, KNC – 1163/1 (KNE 796), KNC – 1167/2, KNC – 1167/3, KNC – 1162/1 (KNE 782), KNC – 1176/1 (KNE 782), KNC – 1162/1 (KNE 814), KNC – 1156/1, KNC – 1155/2, KNC – 1154/1, KNC – 1154/4, KNC – 1154/2, KNC – 1157/2, KNC – 1158, KNC – 1155/1, KNC – 1162/1 (KNE 781), KNC – 1176/5 (KNE 781), KNC – 1176/2, KNC – 1176/3, KNC – 1176/4, KNC – 1176/1 (KNE 779), KNC – 50 (KNE 779), KNC – 49 (KNE 779), KNC – 52 (KNE 779), KNC – 47 (KNE 779), KNC – 47 (KNE 780), KNC – 790 (KNE 743), KNC – 46, KNC – 789/1 (KNE 1761/501), KNC – 40/1 v katastrálnom území Mikušovce pri Pruskom.

Členenie stavby:

Stavba obsahuje dva stavebné objekty a jeden prevádzkový súbor, ktoré obsahujú:

- SO.01 Montáž novej VNP pre TS 202/ts/mikušovce_dolne.chripy
 - PS.01 Montáž TS 202/ts/mikušovce_dolne.chripy
- SO.02 Posilnenie NNS

Poloha a stav staveniska:

Stavba bude realizovaná v katastrálnom území obce Mikušovce. Prístupnosť k stavbe je zabezpečená po štátnej komunikácii, miestnej komunikácii, poľnej ceste a trávnom poraste bežnými dopravnými prostriedkami.

Popis a účel stavby:

Vybudovaním novej prípojky VNP, zahustením novej blokovej trafostanice TS 202/ts/mikusovce_dolne.chriby a následným posilnením existujúcej vzdušnej siete NNS sa odstráni nevyhovujúci stav kvality dodávky elektrickej energie k odberným miestam a odstráni podpätie v sieti.

Rekonštrukciou NN vzdušnej siete sa odstráni zlý fyzický a zastaralý technický stav elektrických zariadení, čím sa eliminuje poruchovosť prevádzky. V projekčnom návrhu sú použité moderné prvky s vyššou prenosovou schopnosťou, čím sa taktiež umožní pripojenie nových odberných miest.

Technické riešenie stavby:

- *SO.01 Montáž novej VNP pre TS 202/ts/mikušovce_dolne.chripy*

Existujúci podperný bod VN2 vzdušnej VN siete Ič. 202 sa vymení za nový jednoduchý betónový podperný bod JB 10,5/10 kN, ktorý sa vyzbrojí krycou hlavicom 220PZ a ďalej v zmysle popisu v situačnom výkrese stavby.

Z vymeneného podperného bodu VN2 sa vybuduje odbočenie cez nový zvislý úsekový odpojovač 202/uv/mikusovce_dolne.chriby. Nový odpojovač je navrhnutý ako vonkajší bezkomorový zvislý úsekový odpojovač so zvodími prepätia. Úsekový odpojovač sa umiesti min. do výšky 5,6m nad definitívne upravený terén (STN EN 50341-1:2013). K vzdušnej VN sieti sa pripojí samostatnými izolovanými vodičmi PAS 3x 70 cez svorky pre práce pod napätím PPN (Fargo). Na nový podperný bod VN2 sa umiestni tabuľka s označením úsekového odpojovača 202/uv/mikusovce_dolne.chriby. Úsekový odpojovač sa zabezpečí energetickým zámkom.

Úsekový odpojovač sa pripojí na uzemňovaciu sústavu, ktorá sa vybuduje v okolí JB v zmysle sprievodného výkresu a popisu, vid'E.3 UZEMNENIE. Uzemnenie úsekového odpojovača 202/uv/mikusovce_dolne.chriby sa zemným pásikom FeZn 30x4 prepojí s uzemnením novej trafostanice 202/ts/mikusovce_dolne.chriby.

Z nového odpojovača 202/uv/mikusovce_dolne.chriby sa vyhotoví prechod VN vedení do zeme. Káble sa po podpernom bode uchytia na káblové príchytky KOZ. V zmysle STN 34 10 50:1970 sa príchytky KOZ umiestnia v odstupových vzdialenostiach maximálne 1 m. Nová zemná VN prípojka sa vyhotoví samostatnými káblami 3x NA2XS(F)2Y 1x70RM/16. Ochranné opletenie VN káblových vedení sa pripojí na uzemňovaciu sústavu. Nový VN prípojkový kábel sa na koncoch ukončí vonkajšími káblovými koncokami (pripojenie na UV cez pružné spojky) a vnútornými káblovými koncokami (pripojenie do VN poistkovej skrine v TS).

Nové VN káblové vedenia sa uložia do káblovej chráničky D160, položia do zeme a prekryjú výstražnou PVC červenou fóliou tak, ako znázorňuje výkres uloženia káblových vedení. V trase nových VN zemných vedení sa do výkopu uloží aj optická chránička HDPE 40. Pri ukladaní káblov je potrebné vyvarovať sa neprimeraným ťahom káblov, a je nutné dodržiavať výrobcom predpísané minimálne polomery ohybu. Pred ukončením montáže sa káble označia štítkami s označením čísla kábla a smerovania. Rozsah a trasa zemnej VN prípojky sú zrejme zo situačného výkresu stavby.

- *PS.01 Montáž TS 202/ts/mikušovce_dolne.chripy*

Trafostanice je navrhnutá ako nová distribučná koncová blokovaná s vonkajším ovládaním od výrobcu HARAMIA, typu EH8 var. B s VN poistkovou skriňou, označenie trafostanice 202/ts/mikusovce_dolne.chriby.

Nová TS sa vyzbrojí novým hermetizovaným transformátorom (ďalej len TR) TOHn 299/22, 22/0,40 kV, 100 kVA a VN poistkovou skriňou. VN ochrana TR sa zabezpečí VN poistkami IEC-282-1 24 kV 10 A vloženými do VN poistkových spodkov so zvodími prepätia vo VN poistkovej skrini.

Na strane NN sa osadí 7 vývodový rozvádzač do 1000 A. Nadprúdová spúšť sa nastaví vzhľadom na výkon TR. Pre TR22/0,40kV,100kVA sa nadprúdová spúšť nastaví na $I_r=144$ A alebo na najbližšiu nižšiu hodnotu. Zapojenie NN vývodov trafostanice je zrejme z jednopólovej schémy zapojenia NN siete.

V okolí novej TS sa vybuduje mrežová uzemňovacia sústava s odstupňovanými ekvipotenciálnymi prahmi v zmysle sprievodného výkresu a priloženej dokumentácie TS. Min. hodnota uzemnenia TS musí spĺňať podmienku min. hodnoty uzemnenia vzhľadom na dovolené krokové dotykové napätie, vid'E.3 UZEMNENIE.

■ *SO.02 Posilnenie NNS*

Z NN rozvádzača novej blokovej TS 202/ts/mikusovce_dolne.chriby sa vyvedie nové NN káblové vedenie NAYY-J 4x240, ktorým sa posilní existujúca NN rozvodná vzdušná sieť. Kábel sa ukončí v istiacej skrini VRIS 2 č.1 na vymenenom podpernom bode NN2 (rieši SO.03).

Z NN rozvádzača novej blokovej TS 202/ts/mikusovce_dolne.chriby sa vyvedie nové NN káblové vedenie NAYY-J 4x240, ktorým sa pripojí skriňa SR pri čd.3, ktorá sa vymení za novú istiacu skriňu PRIS 10 pri čd.3. Istiaca skriňa sa uzemní pásovinou FeZn 30x4. Uzemňovacia pásovina sa uloží do výkopu spolu s novým zemným NN vedením. Vid' E.3 Uzemnenie.

Do novej istiacej skrine sa presmerujú existujúce zemné prípojkové káblové NN vedenia. Káble nedostatočnej dĺžky sa predĺžia cez nové zemné spojky novými zemnými káblami rovnakého typu a prierezu.

Uzemnenie priľahlých elektromerových rozvádzačov sa prepojí s uzemnením vymieňanej istiacej skrine PRIS 10 pri čd.3.

Zapojenie a zásobovanie sietí je zrejmé z výkresovej dokumentácie stavby. Nové zemné rozvodné káblové vedenia sa uložia do káblových chráničiek DUO, prípojkové vedenia do káblových chráničiek D50, položia sa do zeme a prekryjú výstražnou PVC červenou fóliou tak, ako znázorňuje výkres uloženia káblových vedení. V trase nových NN zemných vedení sa do výkopu uloží aj optická chránička HDPE 40.

Pri ukladaní káblov je potrebné vyvarovať sa neprimeraným ťahom káblov a taktiež je nutné dodržiavať výrobcom predpísané minimálne polomery ohybu. Pred ukončením montáže sa káble označia štítkami s označením čísla kábla a smerovania.

■ *Ochrana pri poruche*

V NN rozvodnej sústave TN-C je ochrana pri poruche zabezpečená samočinným odpojením napájania. Podľa čl. N2.1.1, STN 33 2000-4-41 sa v distribučnej sústave odporúča čas odpojenia neprevyšujúci 5 s. V odôvodnených prípadoch sa pripúšťa čas odpojenia neprevyšujúci 30 s.

Charakteristiky ochranných prístrojov a impedancie obvodov musia spĺňať požiadavku N2.1.2, STN 33 2000-4-41 a vyhovovať STN 33 22000-4-43. Všetky neživé časti inštalácie v sieti NN sa musia spojiť s uzemneným bodom siete prostredníctvom ochranných vodičov. V pevných el. rozvodoch môže funkciu ochranného aj neutrálneho vodiča zastávať jeden vodič PEN za predpokladu, že sú splnené predpoklady 543.4 v HD 60364-5-54.

■ *Zaistenie bezpečnosti práce počas výstavby a prevádzky*

Pri práci na elektrických zariadeniach alebo v jeho blízkosti musí byť dokonale zaistené pracovisko a dozor pri práci. Pred uvedením do prevádzky musí byť elektrické zariadenie odskúšané. Pri montáži, ako aj pri prevádzke je nutné dôsledne dodržiavať ustanovenie príslušných noriem, a to najmä STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3103, STN 34 3108.

Prevádzkovateľ je povinný počas výstavby zabezpečiť zamedzenie vstupu nepovolovaných osôb. Manipulovať a obsluhovať technické zariadenie na NN strane môžu len pracovníci na to určení podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb. z.

■ *Prvá odborná skúška a odborná prehliadka*

V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Zb. z., § 13 sa po ukončení montáže musí vykonať na vyhradenom technickom zariadení odborná prehliadka a odborná skúška odbornou spôsobilou osobou podľa § 24 - revíznym technik. O vykonanej prehliadke a odbornej skúške sa vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje:

- a.) meno, priezvisko, podpis, číslo osvedčenia a odtlačok pečiatky
- b.) zistenia odbornej prehliadky a odbornej skúšky c.) záver o spôsobilosti VTZ na ďalšiu prevádzku.

Revízia elektrického zariadenia musí vyhovovať stanovám v zmysle STN 33 2000-6. Posudzované zariadenie musí byť vyhotovené tak, aby odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia bola ukončená so záverom, že zariadenie spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení.

■ *Úradná skúška*

V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Zb. z., § 12, ods. 1 sa po ukončení montáže vyhradeného technického zariadenia skupiny A, toto zariadenie podrobí overeniu, či zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a či je spôsobilé pre bezpečnú prevádzku. Pred uvedením do prevádzky sa vykoná prvá úradná skúška.

Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní a primerane s územným rozhodnutím vydaným stavebným úradom obcou Mikušovce dňa 09.08.2024 pod č.k.: 1360/122/2024 TS1-20 a podmienok tohto rozhodnutia, ktoré sú súčasťou tohto povolenia pre stavebníka; prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavba bude realizovaná ako líniová stavba a výpis pozemkov mimo zastavané územie obce Mikušovce uvedených v rozhodnutí je iba orientačný s prihliadnutím na ustanovenie § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2015 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Projekt stavby vypracovala spoločnosť ELSPOL, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, zodpovedný projektant: Ing. Patrik Mikušiak, č. opr. 6789*A2.
4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ a stavby stavebník oznámi na stavebný úrad po výberovom konaní spoločne s menom a adresou stavbyvedúceho.
5. Stavebníkovi sa ukladá povinnosť oznámiť začatie stavby na stavebný úrad.
6. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby oprávnenou osobou v súlade s § 75 ods. 1 stavebného zákona a v súlade s týmto stavebným povolením. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník ku kolaudácii stavby.
7. Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požaduje písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom na KPÚ Trenčín.
8. Pri osadení, realizácii a užívaní stavby dodržať podmienky a stanoviská dotknutých orgánov a to:
 - SPP - Distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava pod č. TD/NS/0288/2024/Ga zo dňa 19.04.2024;
 - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pod č. 6612503305 zo dňa 11.02.2025;
 - Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č. záväzného stanoviska Z-PUSR-029944/2024 zo dňa 11.04.2024;
 - Okresný úrad Ilava, odbor ŽP pod č. OU-IL-OSŽP-2024/000872-002 zo dňa 24.04.2024, OU-IL-OSŽP-2024/000880-004 zo dňa 29.05.2024;
 - SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina pod zn. 14047 zo dňa 09.02.2025;
 - ORHZZ v Trenčíne pod č. ORHZ-TN1-2024/001017-002 zo dňa 19.04.2024;
 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. Partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica pod č. sp. RÚVZPB/OHŽPaZ/964/3357/2024 zo dňa 17.04.2024;
 - OÚ Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín pod č. OU-TN-OCDPK-2024/010012-002 zo dňa 16.04.2024;
 - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, o.z., Jána Jančeka, 034 01 Ružomberok pod č. SVP 8544/2024/2 zo dňa 17.04.2024;
 - TSK so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín pod č. TSK/2024/04521-6 zo dňa 15.05.2024.
 - SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín pod č. SC/2024/750-2 zo dňa 24.04.2024;
 - Obec Mikušovce, 018 57 Mikušovce 22 pod č.k.: 261/92/2024 TE7-5 zo dňa 30.04.2024 a pod č. 499/91/2022 zo dňa 04.08.2022.
9. Stavba bude dokončená najneskôr do 36 mesiacov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia.
10. Pri uskutočňovaní stavby budú chránené verejné záujmy, predovšetkým ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, dodržiavaná bezpečnosť pri práci, príslušné technické normy najmä hygienické, protipožiarne a bezpečnostné, ďalej musia byť dodržiavané príslušné ustanovenia §§ 43d až 43g, § 48 a § 53 stavebného zákona.
11. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i ods.1); 2); 3) a/, c/, d/, e/, f/, h/ a 5) stavebného zákona.
12. Použiť vhodné stavebné výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13. Pred zahájením zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení verejných sietí v teréne.
14. Podľa § 46d stavebného zákona je stavebník povinný viesť stavebný denník. Stavebný denník bude predložený pri kolaudácii stavby stavebnému úradu.
15. Po dokončení stavby je stavebník povinný vypratať stavenisko, zabezpečiť terénne úpravy pozemkov.
16. Stavebník je povinný pri stavebných prácach dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť a pri

umiestnení dočasných zariadení potrebných k vykonaniu prác na stavbe tieto osadiť na cudzom pozemku len v nevyhnutnej miere a nevyhnutný čas; po skončení denných prác je povinný susedný pozemok očistiť, odstrániť cudzie predmety a po skončení stavebných prác na stavbe uviesť pozemok do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

17. Ak v súvislosti so stavbou vznikne škoda na susedných nehnuteľnostiach, jej náhradu zabezpečí stavebník po dohode s vlastníčkmi. Ak nedôjde k dohode o náhrade škody rozhodne príslušný súd.
18. Ukončenie stavby stavebník oznámi stavebnému úradu podaním návrhu na kolaudáciu podľa § 79 stavebného zákona v zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
19. Pri montáži, ako aj pri prevádzke je nutné dôsledne dodržiavať ustanovenie príslušných noriem, a to najmä STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3103, STN 34 3108.
20. Uvedenie do prevádzky vykoná elektrotechnik – špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok. Pred uvedením do prevádzky je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku a skúšku zariadenia – o tom vyhotoviť písomnú správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške (východziu revíziu správu).

V konaní neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania, o ktorých by stavebný úrad musel rozhodovať.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Dňa 11.10.2024 bola stavebnému úradu obci Mikušovce doručená žiadosť stavebníka: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151 v zastúpení splnomocnencom: ELSPOL, s.r.o., Martin Šimurda, Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36433721 o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „14047 – Mikušovce – Dolné Chríby – Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS“ – líniová inžinierska stavba na pozemku parc. č. KNC – 1176/1 (KNE 783), KNC – 1162/1 (KNE 783), KNC – 1162/1 (KNE 814), KNC – 1162/1 (KNE 784), KNC – 1162/1 (KNE 785), KNC – 1176/1 (KNE 785), KNC 1176/1 (KNE 786), KNC – 1162/1 (KNE 786), KNC – 1162/1 (KNE 787), KNC – 1176/1 (KNE 787), KNC – 1162/4, KNC – 1176/6, KNC – 1163/1 (KNE 814), KNC – 1162/3 (KNE 814), KNC 1162/3 (KNE 796), KNC – 1164/2, KNC – 1163/1 (KNE 796), KNC – 1167/2, KNC – 1167/3, KNC – 1162/1 (KNE 782), KNC – 1176/1 (KNE 782), KNC – 1162/1 (KNE 814), KNC – 1156/1, KNC – 1155/2, KNC – 1154/1, KNC – 1154/4, KNC – 1154/2, KNC – 1157/2, KNC – 1158, KNC – 1155/1, KNC – 1162/1 (KNE 781), KNC – 1176/5 (KNE 781), KNC – 1176/2, KNC – 1176/3, KNC – 1176/4, KNC – 1176/1 (KNE 779), KNC – 50 (KNE 779), KNC – 49 (KNE 779), KNC – 52 (KNE 779), KNC – 47 (KNE 779), KNC – 47 (KNE 780), KNC – 790 (KNE 743), KNC – 46, KNC – 789/1 (KNE 1761/501), KNC – 40/1 v katastrálnom území Mikušovce pri Pruskom, na ktorú vydal územné rozhodnutie stavebný úrad Obec Mikušovce dňa 09.08.2024 pod č.k.: 1360/122/2024 TS1-20. Dňom podania žiadosti bolo stavebné konanie začaté.

Stavebný úrad súlade s ustanovením § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznámil dňa 13.02.2025 začatie konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu a stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj účastníkov konania, ktorí nie sú stavebnému úradu známi sa oznámenie o začatí konania doručilo verejnou vyhláškou a bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Mikušovce a zverejnené na web stránke obce. Vzhľadom na skutočnosť, že stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upustil stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Stavebný úrad zároveň v oznámení určil účastníkom konania primeranú lehotu na oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie a upozornil ich, že ak v stanovenej lehote neuplatnia námietky nebude na ne prihliadať. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknute orgány, ktoré boli upozornené na to, že ak v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia (§ 61 ods. 6 stavebného zákona).

Stavebný úrad v oznámení upozornil, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, nebude prihliadať (§ 61 ods. 1 stavebného zákona).

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §§ 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Stavba je realizovaná ako líniová stavba a jej realizácia je aj na pozemkoch mimo zastavené územie obce Mikušovce, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2015 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona dotknuté orgány nevyhradili. Stanovisko dotknutých orgánov a účastníkov konania boli zahrnuté do podmienok realizácie stavby.

V stavebnom konaní neuplatnil účastníci konania žiadne námietky ani pripomienky, o ktorých by stavebný úrad musel rozhodovať.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok uložený podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zmien bol zaplatený v hotovosti do pokladne obce na obecnom úrade pri podaní žiadosti.

Poučenie:

Podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Mikušovce, 018 57 Mikušovce 22. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku. Rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení správneho súdneho poriadku v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z.z.

Toto rozhodnutie sa oznamuje podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a doručuje ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou a bude v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Mikušovce a zverejnené v obci aj iným spôsobom, posledný deň tejto lehoty je dnom doručenia.

Po uplynutí lehoty na odvolanie stavebník požiadava stavebný úrad o vyznačenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V. R.

Eva Holbová
starosta obce

Príloha pre stavebníka: 1x overená PD stavby, ktorú si stavebník vyzdvihne na stavebnom úrade

Rozhodnutie sa doručuje:

Účastníkom konania: verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom:

1. OÚ Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
2. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Jesenského 36, 911 49 Trenčín
3. KPÚ Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. Partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
5. SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, o.z., Jána Jančeka, 034 01 Ružomberok
9. TSK so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
10. SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

11. OÚ Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
12. Obec Mikušovce, 018 57 Mikušovce 22 (k vyveseniu – po zvesení vrátiť na stavebný úrad)

Na vedomie:

1. ELSPOL, s.r.o., Martin Šimurda, Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo (splnomocnenec)
2. ELSPOL, s.r.o., Ing. Patrik Mikušiak, Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo (zodpovedný projektant)
3. SOÚ Pruské, 018 52 Pruské 1

Co: spis

20.3.2025

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis